

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга**

1037825023059		ОГРН	
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Дошкольное образование		ОКВЭД основной	
2. и т.д.		ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности	Собственность субъекта РФ		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	Кузьмина О.В.	
Телефон, факс руководителя организации	Тел.707-14-21	Факс707-14-21	
Е-mail организации	Gdou-129@mail.ru		
Юридический адрес организации	адрес	192076	Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.8, корп.3,литер А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	192076	Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.8, корп.3,литер А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН 1037825023059
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел.	Факс	Е-mail	
Наименование вышестоящей организации			ОГРН 1027806078552
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	адрес	вышестоящей	192131
		(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Глава администрации Невского района –Гульчук А.В.
Телефон, факс вышестоящей организации			Тел.576-98-32
			Факс 576-98-32
Е-mail вышестоящей организации			rnevsky@tunev.gov.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.8, корп.3, литер А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1426,2										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2										
Кадастровый номер объекта	78	72	01	0	17						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Территория не принадлежит ГБДОУ № 129					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,13	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.4.1.4	
		0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	м	0	не менее 0,8	п.4.1.10	

					на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,13	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,01-0,03	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0	0,7		

		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги , «К», «О», «С», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92	5.2.15	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		

		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 4.1.16
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 4.1.16
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	не менее 0,3		п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05		п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		п.5.2.16
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06		п.5.2.16
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	0	не менее 0,05		п.5.2.14
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	1	0	0	Ширина пандуса	м	0,65	1.0		Рис.Д9 «пандусы»
		1	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	0	Не более 5 (1:20)		5.2.13
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	8	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6		п. 5.2.21

	наклонным перемещением									
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	0	0	1						
		0	0	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 5.1.3	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Высота площадки	м	0,008	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,96	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,3	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		1	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0,65	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не	соответствие	нет		п.5.1.7	

					более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,28	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,004	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет	0,004	п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	0	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0	Не более 0,014		
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	0	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1.2 -1.5	п.5.1.5	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,6	п.5.2.3	
		0	0	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,6		
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,37	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,85	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4-2,5	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,85	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые	1	0	0	Ширина «К»	м	0,6-1,32	Не менее 0,9	п. 5.2.4	

	проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,5	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	

		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9		
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16		
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет				
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	0	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
		0	0	0	Уклон «К»	%	0	Не более 5 (1:20)		п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	0	Не более 10 (1:10)			
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0	Не менее 1,5			
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5			
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	0	не менее 1,5			
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,87-0,92	п. 5.2.15		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15		
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п. 5.2.15		
		0	0	0	Расстояние между поручнями	м	0	0,9-1,0	п. 5.2.15		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16		
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.14		
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.14		
	Название зоны (технического средства)										
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-	1	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	1,3	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1		

	разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
		1	0	0	Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	0	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,95		
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	нет	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	нет			
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			

		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0	Не менее 0,1м		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.5.2.22	
		0	0	0	Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	0	1,0	п.5.2.22	
		0	0	0	Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	0	1,0-1,5	п.5.2.22	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 3,2	п.7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	Нет		п.7.1.6	
		0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	0	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.3	Помещения	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального		0			

	для приема посетителей				приема посетителей: «К», «О»:					
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	0	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0	18	п. 7.1.13	
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	0	Не менее 1,0	п.7.1.9	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.7.4.3	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	нет	Не более 0,8	п.7.4.1	
		0	0	0	Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие	нет		7.4.2	
		0	0	0	Ширина прохода: «К», «С»		0			
		0	0	0	около расчетно-кассового аппарата;	м	0	Не менее 1,1	п.7.4.2	
		0	0	0	около прилавков для сервирования блюд	м	0	Не менее 0,9	п.7.4.7	
		0	0	0	между столами в ресторане.	м	0	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С»	соответствие	нет		п.7.4.4	
		0	0	0	Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.4.4	
		0	0	0	Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м	0	не менее 1,5	п.7.1.14	
		0	0	0	Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м	0	не менее 1,5	п.7.1.14	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН	наличие	нет		п.5.5.1	

				примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		0	0	0	Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6	
		0	0	0	Высота столов в буфетах и закусовых	м	0	0,65-0,7	п.7.4.7	
		0	0	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	0	Не менее 3,0	п.7.4.6	
		0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	0	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:		нет			
		0	0	0	Ширина столешницы	м	0	1,6	п.7.4.7	
		0	0	0	Высота столешницы от пола	м	0	0,85	п.7.4.7	
		0	0	0	Глубина свободного пространства для ног	м	0	0,75	п.7.4.7	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	0		п.5.5.1	
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.3.1	Помещения раздевальных	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	0	Не менее 4,5	п.7.5.17	
		0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	0	Не менее 1,8	п.7.5.16	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.5.5.1	
4.3.2	Ванны	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала	м	0	От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	

	бассейнов				бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»			для детей 0,5		
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	0	Не менее 2,0		
		0	0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет		п.7.5.14	
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	нет		п.7.5.12	
		0	0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м	0	не менее 1,2 м		
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п.7.5.13	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.5.5.1	
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.4.1	Зрительный зал	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	0	Не менее 0,9	п.7.6.7	
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	0	не более 8,3 (1:12)	п.7.6.7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м	0	0,7	п.7.6.7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м	0	0,9	п.7.6.7	
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%	0	не более 8,3 (1:12)	п.7.6.2	
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подсветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Количество мест для людей на креслах-	%	0	не менее 1,0	7.1.7	

					колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»				
		0	0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	0	не менее 1,25	п.7.1.7
		0	0	0	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	0	не менее 0,85	п.7.1.7
		0	0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м	0	Не менее 1,6	п.7.5.3
		0	0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.5.2
		0	0	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.7.5.3
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%	0	не менее 5	п. 7.1.11
		0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 7.1.12
		0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	Нет		п. 7.6.6, 7.7.3
		0	0	0	Зона для выгула собак поводырей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	Нет		п.7.5.5
		0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных	0	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	0		П.7.2.4

	ых учреждений									
		0	0	0	50-150 мест	количество	0	3-5		
		0	0	0	151-300 мест	количество	0	5-7		
		0	0	0	301-500 мест	количество	0	7-10		
		0	0	0	501-800 мест	количество	0	10-15		
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	0		П.7.1.11	
		0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет		П.7.1.7, 7.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К , «О» , «С» , «Г» , «У»	%	0	не менее 5	П.7.2.5	
		0	0	0	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет		п.7.2.5	
		0	0	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	0	не менее 1,2	п.7.6.12	
		0	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0	1,5	п.7.6.12	
		0	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0	0,9	п.7.6.12	
		0	0	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0	1,5	п.7.6.12	
		0	0	0	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0	0,7	п.7.6.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	0		п.7.2.7	

	учреждений									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.7.2.6	
		0	0	00	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)									
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.1	Входная зона	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.3.3	
		0	0	0	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.7.3.3	
		0	0	0	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.2	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	0	3,2	7.3.5	

		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	2,8	7.3.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.3	Травмпункт	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, К , «О» , «С , «У»	соответствие	нет		п.7.3.4	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.4	Кабинеты врачей	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	нет		п.7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.5	Процедурные	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн	0	0	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	нет		7.3.6	
	Название зоны (технического средства)									
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие	Нет		п.7.6.23	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.2	Места возложения	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	м	0	Не более 0,6	п.7.6.21	

	цветов, венков				Высота возложения венков, цветов «К»	м		От 0,6 до 1,2		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	0	Не менее 3	п.7.6.20	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п., «К»	м	0	Не более 0,6	п.7.6.21	
					Высота установки икон, лампад и т.п., «К»	м		0,6-1,2	п.7.6.21	
					Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.21	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
	Название зоны (технического средства)									
4.8.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	1,05	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		0	1		Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	не менее 7	п.5.3.2	

		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,65		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9		
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	наружу		
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	Наружу	п.5.3.3	
		0	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	0		п. 5.3.3 рис.Д.11	

		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0	0,4	п. 5.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	0	Не менее одной	п.5.3.4	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0	0,9	п.5.3.3	
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	Наружу	п 5.3.5	
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет			
		0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	Нет			
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,9		
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 1,5		
		0	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	0	0,48	п. 5.3.5	
		0	0	0	Ручной душ	наличие	Нет			
		0	0	0	Настенные поручни	наличие	нет			
		0	0	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны)	наличие	нет		п. 5.3.9	

					бесконтактного типа) «К», «С», «О»					
		0	0	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,85		
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0	0,9	п.5.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 2,6	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,48	п..5.3.5	
		0	0	0	- ручным душем	наличие	нет			
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие	Нет			
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	

		0	0	0	Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	0	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья «О», «С», «К»	м	0	не менее 0,85		
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 0,9		
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.3.5	

6

6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты).

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
6.1	Вход в квартиру, передние, холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах	0	0	0	Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	м	0	Не менее 0,9	п.6.1.8	
		0	0	0	Высота каждого элемента порога входной	м	0	Не более 0,014	п.6.1.6	

					двери «К», «О»						
		0	0	0	Ширина передней (с возможностью хранения кресла-коляски) «К»	м	0	не менее 1,4	п.6.2.10		
		0	0	0	Ширина внутриквартирных коридоров «К»	м	0	не менее 1,15			
	Название зоны (технического средства)										
6.2	Жилые комнаты	0	0	0	Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске «К», «О»	м	0	Не менее 16	п.6.2.6		
		0	0	0	Ширина проема в чистоте межкомнатных дверей «К»	м	0	Не менее 0,8	п.6.1.8		
	Название зоны (технического средства)										
6.3	Кухни	0	0	0	Площадь «К»	м	0	Не менее 9	п.6.2.9		
		0	0	0	Ширина проема в свету двери «К»	м	0	Не менее 0,9	п.6.1.8		
						Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
	Название зоны (технического средства)										
6.4	Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м	0	2,2	п.6.1.7		
		0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	м	0	2,2			
		0	0	0	Уборная, ширина «К»	м	0	1,2			
		0	0	0	Уборная, глубина «К»	м	0	1,6			
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,8		п.6.1.8	
		0	0	0	Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	0	0,014		п.6.1.6	
	Название зоны (технического средства)										
6.5	Балконы, лоджии	0	0	0	Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м	0	Не менее 0,9	п.6.1.8		
		0	0	0	Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	0	Не более 0,014	п.6.1.6		
		0	0	0	Высота ограждения «К», «О»	м	0	1,15-1,2	п.6.1.6		

		0	0	0	Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее, «К», «О»	м	0	1,2-1,4		
7. Автостоянки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100		
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие	Нет		4.2.5	

 телефон

Согласовано:
 телефон 707-14-21

 Заполнил Анкету:
 Заведующий хозяйством

 Заведующий

 ФИО

 Ганина Мария Владимировна
 ФИО
 Кузьмина Ольга Вадимовна

 (подпись)

 (подпись)

« ____ » _____ 2018г.

« ____ » _____ 2018г.

